

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“ broj 116/11) te članka 39. i članka 51. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (u daljnjem tekstu: Muzej), na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 26. veljače 2020. godine donosi

## **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se stanje zaštite od požara sukladno propisima te vlastitim planovima i potrebama Muzeja.

Pravilnikom se utvrđuju mjere i poslovi u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara u građevinama, dijelovima građevina i prostorima Muzeja.

#### **Članak 2.**

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje o
- odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

## I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve objekte i prostore Muzeja, kao i na sve radnike Muzeja u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme, ili na radu po posebnom ugovoru.

### Članak 4.

Svaki radnik Muzeja dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je to utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinice lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, uredbama, upozorenjima i zabranama.

## II. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA UKLJUČUJUĆI VATROGASNE POSTROJBE I VATROGASNO DEŽURSTVO

### Članak 5.

Muzej nema ustrojenu vlastitu službu zaštite od požara, niti vlastite vatrogasne postrojbe. Poslove zaštite od požara obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara.

## III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 6.

Osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara imenuje Ravnatelj.

### Članak 7.

Poslove zaštite od požara u Muzeju obavlja radnik Muzeja zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara.

U Muzeju je predviđena jedna osoba koja će obavljati poslove zaštite od požara.

Broj osoba potrebnih za obavljanje poslova zaštite od požara reguliran je [Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara](#)

(„Narodne novine” broj 62/94 i 32/97) te rješenjem o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

#### Članak 8.

Osoba zadužena za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara u Muzeju mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

#### IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

#### Članak 9.

Obveza je Muzeja na građevinama odnosno vanjskim prostorima koji su u njegovom vlasništvu:

- osigurati provedbu propisanih, naređenih, odnosno pravilima struke priznatih mjera zaštite od požara,
- poduzimati stalne mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara, uzimajući u obzir stupanj ugroženosti od požara,
- osigurati alat, sredstva, uređaje i opremu za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara, kako je to utvrđeno posebnim propisima.

#### Članak 10.

Muzej je odgovoran za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga mogu nastati na građevini ili vanjskom prostoru čiji je vlasnik ili korisnik.

#### Članak 11.

Obveze i odgovornost za provedbu mjera zaštite od požara imaju svi radnici Muzeja.

U provedbi mjera zaštite od požara dužnost svakog djelatnika posebno je:

- upoznati se s odredbama ovog pravilnika prije stupanja na rad, te samostalno obavljanje poslova,
- provoditi propisane mjere zaštite od požara na radnom mjestu,
- o svakom uočenom kvaru ili neispravnosti koji bi mogli biti uzrokom nastanka požara odmah izvijestiti osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara
- pridržavati se oznaka upozorenja i naputaka iz zaštite od požara koji su postavljeni na radnom mjestu, odnosno radnom prostoru,
- prije rada s otvorenim plamenom poduzeti potrebne mjere zaštite od požara, osigurati odgovarajuća sredstva za gašenje požara, te pribaviti dozvolu za rad,
- skrbiti o nesmetanom pristupu opremi i sredstvima za gašenje požara, te prohodnosti evakuacijskih putova, kako bi se u slučaju stvarnih potreba mogli nesmetano koristiti,
- održavati čistoću na radnom mjestu te na odgovarajući način postupati s odlaganjem otpada;

- odgovorno se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara.

#### Članak 12.

Kad osoba zadužena za poslove zaštite od požara utvrdi da su bitno narušene ili da se ne provode mjere zaštite od požara u prostorima Muzeja, o tome će bez odgode obavijestiti ravnatelja Muzeja.

#### Članak 13.

Povrede radne obveze zbog nepoštivanja i neprovođenja propisanih ili nadređenih mjera zaštite od požara mogu biti lakše i teže.

Lakše povrede radne obveze zbog nepoštivanja i neprovođenja propisanih mjera zaštite od požara su:

- neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara, pri čemu nije nastao požar,
- nemaran odnos prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- ne prijavljivanje uočenih oštećenja ili kvarova na opremi i sredstvima za gašenje požara.

Teža povreda radne obveze zbog nepoštivanja i neprovođenja mjera zaštite od požara su:

- neprovođenje naređenih mjera zaštite od požara,
- neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara, pri čemu je nastao požar,
- neupoznavanje radnika s mjerama zaštite od požara,
- neispitivanje sustava zaštite od požara u zakonskim rokovima,
- izbjegavanje propisane obuke iz zaštite od požara i ne sudjelovanje u organiziranim vježbama evakuacije, gašenja.
- odbijanje i nesudjelovanje u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine.

#### Članak 14.

Nepoštivanje i neprovođenje mjera zaštite od požara smatra se povredom radne obveze i podliježe stegovnoj odgovornosti.

Postupak za povrede radne obveze iz stavka 1 ovog članka provodi se sukladno Pravilniku o radu Muzeja, odnosno Zakonu o radu.

### I. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

#### Članak 15.

Posebnu obvezu za provedbu mjera zaštite od požara u Muzeju ima:

- osoba zadužena za poslove zaštite od požara
- ravnatelj Muzeja

#### Članak 16.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara neposredno organizira i brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara u Muzeju.

Obveze osobe zadužene za poslove zaštite od požara su:

- skrbiti o dokumentaciji i evidencijama u području zaštite od požara;
- pratiti primjenu propisa iz područja zaštite od požara, te sudjelovati u izmjenama postojećih ili izradi novih akata Muzeja u svezi zaštite od požara;

- voditi evidencije o opremi i sredstvima za zaštitu od požara, te upisnike o provedenim ispitivanjima ispravnosti opreme i sredstava za zaštitu od požara;
- provoditi redovite preglede vatrogasnih aparata;
- skrbiti o redovitom servisiranju i ispitivanju vatrogasnih aparata, te drugih sredstava i uređaja za dojavu i gašenje požara;
- nadzirati provedbu akata iz zaštite od požara unutar Muzeja;
- nadzirati provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima, te u radnim i skladišnim prostorima Muzeja;
- prema potrebi obavljati periodične provjere djelatnika u poznavanju rukovanja aparatima za početno gašenje požara;
- izdavati suglasnosti izvođačima za obavljanje radova s otvorenim plamenom;
- izvješćivati Ravnateljicu o rezultatima provedenih nadzora o stanju provedenih mjera zaštite od požara u građevinama i na vanjskim prostorima koji su u vlasništvu ili korištenju Muzeja;
- savjetovati ravnatelja Muzeja glede financijskih ulaganja u provedbu potrebnih mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima i prihvaćenim pravilima tehničke prakse, a radi povećanja sigurnosti imovine Muzeja.

#### Članak 17.

Za vrijeme odsutnosti osobe zadužene za zaštitu od požara (godišnji odmor, bolovanje i sl.), ravnatelj Muzeja dužan je na drugi odgovarajući način osigurati organizaciju i provedbu poslova koji su u nadležnosti osobe zadužene za zaštitu od požara.

#### Članak 18.

Ravnatelj Muzeja odgovorna je osoba za stanje zaštite od požara u Muzeju, kao i za financijsku provedbu zakonom i podzakonskim aktima propisanih mjera zaštite od požara.

### I. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

#### Članak 19.

Poslove unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara na građevinama i vanjskim prostorima Muzeja obavlja osoba zadužena za zaštitu od požara.

#### Članak 20.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim pravilnikom i drugim napucima, osoba zadužena za zaštitu od požara ima pravo:

- poduzeti aktivnosti za udaljšavanje iz građevine odnosno s vanjskog prostora Muzeja svake osobe koja se ne pridržava naređenih ili propisanih mjera zaštite od požara ili svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost imovine i drugih osoba;
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnji kojima se potencira nastanak požara, odnosno neposredno ugrožava sigurnost imovine, te životi i zdravlje prisutnih osoba;
- izvijestiti ravnatelja Muzeja o slučajevima neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara od strane pojedinih osoba;

- poduzeti aktivnosti za sprečavanje nastanka eventualnih posljedica, ako utvrdi da su na određenom mjestu narušene mjere zaštite od požara.

## II. NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME

### Članak 21.

Upoznavanje djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta provodi se kroz program osposobljavanja djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

### Članak 22.

Preslike dozvola za rad iz prethodnog članka pohranjuju se u Muzeju s drugom dokumentacijom iz područja zaštite od požara.

### Članak 23.

U slučaju izvođenja poslova na građevinama i vanjskom prostoru Muzeja od strane vanjskih izvođača, izvođači moraju biti upoznati s postojećim opasnostima i mjerama zaštite koje su dužni primjenjivati u svrhu sprječavanja pojava požara.

### Članak 24.

Radnici koji nisu djelatnici Muzeja, ali koji obavljaju određene poslove za Muzej u njegovim objektima ili prostorima, dužni su provoditi mjere zaštite od požara prema napucima i naredbama osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

Prije početka radova, osoba zadužena za poslove zaštite od požara u Muzeju, izdaje dozvolu za rad u kojoj se navodi ime osobe zadužene za poslove za zaštite od požara od strane izvođača radova.

### Članak 25.

Prije izvođenja radova s otvorenim plamenom, kao što su: zavarivanje, brušenje, lemljenje i sl., na požarno rizičnim mjestima unutar građevina ili na vanjskim prostorima koji su u vlasništvu ili korištenju Muzeja, izvođači radova dužni su pribaviti dozvolu za vruće radove od strane osobe zadužene za poslove zaštite od požara ili od nje ovlaštene osobe.

### Članak 26.

U vezi održavanja instalacija (električne instalacije, plinske, toplinske, ventilacijske i dr.) treba poštivati norme i pravila zaštite, kako one ne bi predstavljale opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.

### Članak 27.

Pri projektiranju i izvođenju radova adaptacija, rekonstrukcija i uređenja u postojećim objektima i prostorima Muzeja primjenjuju se zakonom propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara.

### III. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME

#### Članak 28.

Svaki radnik prije rasporeda na određeno radno mjesto mora proći program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Program osposobljavanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.

Osposobljavanje djelatnika organizira osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara u dogovoru s ravnateljem Muzeja.

Osposobljavanje djelatnika provode pravne osobe koje posjeduju ovlaštenje za provedbu predmetne vrste osposobljavanja.

#### Članak 29.

Muzej je dužan za svakog radnika posjedovati ispravu o njegovoj osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

### IV. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE, PRIJE STUPANJA NA RAD, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME

#### Članak 30.

Ako se radnika raspoređuje na radno mjesto s povećanim opasnostima za nastanak požara ili tehnološke eksplozije, odgovorna osoba u suradnji s osobom zaduženom za poslove zaštite od požara prije rasporeda na to radno mjesto dužna je djelatnika upoznati s potencijalnim opasnostima i mjerama zaštite u svrhu sprječavanja pojava požara/tehnološke eksplozije, te postupcima koji se moraju poduzeti u slučaju nastalog požara/tehnološke eksplozije.

#### Članak 31.

Radnik kojeg se raspoređuje na radno mjesto s povećanim opasnostima za nastanak požara ili tehnološke eksplozije, potpisom posebne izjave potvrđuje da je upoznat s potencijalnim opasnostima od požara ili tehnološke eksplozije na radnom mjestu, mjerama zaštite, te postupcima u slučaju požara/tehnološke eksplozije.

V. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA SA OPISOM ZADUŽENJA

Članak 32.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara skrbi o ispravnom stanju instalirane opreme i sredstava za zaštitu od požara.

U slučaju uočenih ili prijavljenih nedostataka i propusta na instaliranoj opremi i sredstvima za zaštitu od požara, osoba zadužena za zaštitu od požara dužna je poduzeti radnje za njihovo što hitnije otklanjanje.

Članak 33.

Uz osobu zaduženu za zaštitu od požara, o opremi i sredstvima za zaštitu od požara brinu i sami djelatnici unutar Muzeja, u opsegu svojih nadležnosti.

O uočenim nepravilnostima i nedostacima voditelji poslova dužni su odmah izvijestiti osobu zaduženu za zaštitu od požara.

Članak 34.

Mjesto na kojima su postavljeni vatrogasni aparati moraju se označiti propisanom zidnom naljepnicom.

Članak 35.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje sukladno Pravilniku kojim se uređuje održavanje i izbor vatrogasnih aparata.

Članak 36.

Osoba zadužena za zaštitu od požara obavlja redovni pregled vatrogasnih aparata najmanje jednom u tri mjeseca, a ovaj pregled obuhvaća:

- uočljivost aparata i dostupnost aparatu,
- opće stanje aparata,
- kompletnost aparata,
- stanje plombe zatvarača, odnosno ventila.

Članak 37.

Periodični pregled vatrogasnih aparata, odnosno periodična ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu i/ili gašenje požara obavljaju se u rokovima koji ne mogu biti duži od jedne godine.

Periodični pregled i ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštenu servis, koji odgovarajućom naljepnicom na aparatu potvrđuju njegovu ispravnost.

Ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu i/ili gašenje požara obavljaju ovlaštene pravne osobe, u zakonom propisanim rokovima, te izdaju odgovarajuće isprave o obavljenim ispitivanjima.

O provedenim pregledima i ispitivanjima opreme i sredstava za zaštitu od požara osoba zadužena za zaštitu od požara vodi odgovarajuće upisnike.



#### Članak 38.

Kontrolno ispitivanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a aparata koji su stariji od 15 godina najmanje svake dvije godine (osim aparata za CO<sub>2</sub>).

Kontrolno ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i posjeduje ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata.

#### I. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

#### Članak 39.

Osoba zadužena za zaštitu od požara skrbi o ispravnom stanju instalirane opreme i sredstava za zaštitu od požara.

U slučaju uočenih ili prijavljenih nedostataka i propusta na instaliranoj opremi i sredstvima za zaštitu od požara, osoba zadužena za zaštitu od požara dužna je poduzeti radnje za njihovo što hitnije otklanjanje.

#### Članak 40.

Uz osobu zaduženu za zaštitu od požara, o opremi i sredstvima za zaštitu od požara brinu i sami djelatnici unutar Muzeja, u opsegu svojih nadležnosti.

O uočenim nepravilnostima i nedostacima djelatnici su dužni odmah izvijestiti osobu zaduženu za zaštitu od požara.

#### Članak 41.

Ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu i/ili gašenje požara obavljaju ovlaštene pravne osobe, u zakonom propisanim rokovima, te izdaju odgovarajuće isprave o obavljenim ispitivanjima.

O provedenim pregledima i ispitivanjima opreme i sredstava za zaštitu od požara osoba zadužena za zaštitu od požara vodi odgovarajuće upisnike.

#### Članak 42.

Održavanje instalacija i uređaja Muzej ugovara s vanjskim pravnim ili fizičkim osobama registriranim za predmetne poslove.

#### II. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

#### Članak 43.

U slučaju privremenih povećanih požarnih rizika na građevini i/ili vanjskom prostoru Muzeja moraju se poduzimati odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara.

Potrebne mjere zaštite od požara razrađuju osoba zadužena za zaštitu od požara s voditeljima poslova i upravom Muzeja, samostalno ili u suradnji i po naputcima vanjskih službi (vatrogasci, centar 112 i dr.).

### III. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

#### Članak 44.

Osoba zadužena za zaštitu od požara u suradnji s voditeljima poslova utvrđuje načine ponašanja u prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije.

Neovlaštene, odnosno neupućene osobe, ne smiju ulaziti niti se kretati po prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije bez posebnog nadzora.

Prostori ograničenog pristupa moraju se označiti odgovarajućim znakovima sigurnosti, te osigurati od neovlaštenog ulaska odgovarajućim mjerama zaštite (zaključavanje, fizička kontrola ulaska i sl.).

#### Članak 45.

U radnim prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije ne smiju se primjenjivati radni postupci, te koristiti sredstva rada i radne tvari koji nisu odobreni od osobe zadužene za poslove zaštite od požara, odnosno voditelja poslova.

#### Članak 46.

Ne ograničava se pristup prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije osobama i službama s posebnim ovlaštenjima, kada postupaju u skladu s propisanim zakonskim ovlastima (npr. inspeksijske službe), odnosno kod iznenadnih događaja koji zahtijevaju žurnu akciju u svrhu sprječavanja širenja ili gašenja požara, te evakuacije i spašavanja ljudstva i imovine (npr. vatrogasne postrojbe).

### IV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

#### Članak 47.

U Muzeju se prostori štite sustavom dojave požare, signal se izravno prenosi na ovlašteni servis koji obavještava Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke.

Dojava o požaru može se prenijeti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke putem fiksnih telefona, službenih mobilnih telefona ili internetskom vezom.

#### Članak 48.

U Muzeju osigurana je stalna recepcionerska služba u vremenu od 8,00 do 20,00 sati, a u preostalom vremenu objekt je štićen tehničkom zaštitom.

#### Članak 49.

Posebne mjere motrenja, javljanja i uzbunjivanja uspostavljaju se za slučaj povećanog požarnog rizika na građevinama i vanjskom prostoru u vlasništvu ili korištenju Muzeja.

Sustav motrenja ustrojava se od radnika Muzeja ili vanjskih vatrogasnih službi.

## Članak 50.

Svaki nastanak požara na građevini ili vanjskom prostoru u vlasništvu ili korištenju Muzeja mora se prijaviti policijskoj upravi neposredno ili putem centra 112, kao i sve informacije o požaru.

Muzej je dužan voditi evidenciju o požarima na građevini i/ili prostorima u svom vlasništvu.

## Članak 51.

O nastanku požara vanjskim službama (centar 112, vatrogasci, policija) dojavljuje se putem tehničkih sustava (fiksna ili mobilna telefonija, radio veza) ili neposrednom fizičkom dojavom.

Uzbunjivanje zatečenog ljudstva na građevinama ili vanjskim prostorima Muzeja, a u svrhu organizacije neposrednog gašenja požara, te evakuacije ljudstva, obavlja se fizičkom dojavom ili sirenama sustava automatske dojave požara.

## V. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

### Članak 52.

Evakuacijski i pristupni putovi moraju biti slobodni i propisno označeni.

U prostore kotlovnica zabranjen je pristup neovlaštenim osobama.

U svim prostorijama:

- zabranjeno je pušenje, a zabrana mora biti vidljivo istaknuta,
- pri radu s otvorenim plamenom poduzimaju se posebne mjere zaštite,
- zapaljiva ambalaža, materijali i drugi otpadci redovito se iznose i odlažu na predviđena mjesta,
- električni potrošači koriste se na ispravan i pažljiv način

### Članak 53.

Osoba zadužena za zaštitu od požara u suradnji s djelatnicima može prema potrebi za pojedine prostorije i prostore u vlasništvu/korištenju Muzeja, odnosno tijekom određenog vremenskog razdoblja uvesti posebne mjere zabrane ili ograničenja u svrhu osiguranja potrebne razine zaštite od požara (npr. zabrana uporabe alata, uređaja i opreme koja u radu može iskriti, zabrana uporabe otvorene vatre, ograničavanje pristupa određenim vozilima, ograničenje kretanja određenim prostorima, zabrana nošenje odjeće i obuće koja se može nabiti statičkim električitetom, držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari i sl.).

### Članak 54.

Zabranjeno je skladištenje odnosno korištenje zapaljivih tekućina i plinova izvan za to namijenjenih prostora, kao i uporaba zapaljivih tekućina i plinova koji nisu odobreni po vrsti i/ili količini.

Manje količine zapaljivih tekućina ili plinova mogu se za potrebe radnog procesa (dnevne potrebe) držati i na mjestima koja nisu namijenjena u tu svrhu, ali pod nadzorom, te ograničenim i odobrenim uvjetima uporabe.

### Članak 55.

U slučaju gašenja požara, voditelj postupka gašenja dužan je osigurati da se na mjesto gašenja donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se smije koristiti samo za gašenje požara.

Prilikom gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj djelatnika. Nakon završetka postupka gašenja požara osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do kraja dana ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom vatrogascu tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

## I. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

### Članak 56.

U slučaju nastanka požara potrebno je:

- o požaru obavijestiti ugroženo ljudstvo na građevini (dojaviti fizički, telefonom, sirenom), te vatrogasce,
- organizirati akciju evakuacije i spašavanja osoba iz ugrožene građevine, pri čemu evakuacija i spašavanje imaju prednost pred gašenjem,
- zatvoriti prozore i vrata za sobom,
- do dolaska vatrogasaca, ovisno o mogućnostima organizirati akciju gašenja, ako se time neposredno ne ugrožavaju vlastiti ili tuđi životi,
- početne požare gasiti uporabom ručnih vatrogasnih aparata, odgovarajuće vrste, ovisno o tome što gori (krutine, tekućine, plinovi, ulja, laki metali..),
- u gašenju po mogućnosti koristiti više aparata istovremeno,
- isključiti instalacije struje i plina na građevini,
- veće požare gasiti uporabom hidrantske mreže (uz prethodno isključenje električne energije),
- osigurati dežurstvo na požarištu do potpunog gašenja požara.

### Članak 57.

O nastalom požaru vatrogasnoj postrojbi dojavljuje se putem telefona na broj: “193” ili centru za zaštitu i spašavanje na broj: “112”.

Osoba koja dojavljuje o nastalom požaru dužna je dati slijedeće podatke:

- ime i prezime, te broj telefona s kojeg dojavljuje;
- mjesto (lokaciju) požara i mogući pristup za vatrogasna vozila;
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru;
- što gori u požaru (drvo, plastika, guma, tekućina, plin i sl.);
- ima li u požaru ozlijeđenih osoba.

U slučaju prekida telefonskih linija, dojava požara do vatrogasne postrojbe mora se osigurati na drugi odgovarajući način.

### Članak 58.

Organizacijom gašenja i spašavanja u slučaju nastalog požara do dolaska vatrogasne postrojbe rukovodi osoba zadužena za zaštitu od požara, odnosno od ravnatelja Muzeja ovlaštena osoba.

Organizacijom gašenja i spašavanja:

- prvenstveno treba osigurati evakuaciju i spašavanje ljudi iz ugroženih građevina,
- u što kraćem vremenu aktivirati raspoloživo ljudstvo na gašenju požara,
- zatražiti pomoć vanjskih interventnih službi,
- isključiti dovode energenata do građevina (struja, plin...),
- osigurati prilaze mjestu požara vatrogasnoj postrojbi i vozilima hitne medicinske pomoći,
- spriječiti pristup mjestu požara osobama koje ne sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja.

Po dolasku javne vatrogasne postrojbe na mjesto požara, daljnjom akcijom gašenja i spašavanja rukovodi zapovjednik vatrogasne postrojbe.

Svi sudionici u akciji gašenja i spašavanja podređuju se voditelju akcije.

#### Članak 59.

U Muzeju se u posebnim prigodama (održavanje manifestacija, koncerata i slično) koje okupljaju više od 300 osoba angažira vatrogasno dežurstvo.

Organizacijom gašenja i spašavanja u slučaju nastalog požara rukovodi nadležna osoba vatrogasnog dežurstva.

### I. DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM PLANOVIMA I POTREBAMA

#### Članak 60.

Druge mjere zaštite od požara u Muzeju propisuju se u ovisnosti o novonastalim okolnostima, odnosno sukladno zahtjevima drugih planova i potreba.

#### Članak 61.

U cilju otklanjanja i smanjivanja opasnosti od nastajanja požara u prostorima Muzeja, provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- građevinske mjere zaštite,
- mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima,
- mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama,
- mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja,
- ostale mjere zaštite od požara.

#### **Građevinske mjere zaštite**

#### Članak 62.

Građevinske mjere zaštite od požara provode se prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine odnosno dijela građevine te održavanja i korištenja postojećeg stanja građevine i njenih dijelova u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara.

U provođenju mjera zaštite od požara iz Stavka 1. ovoga članka potrebno je:

- osigurati projektiran sustav zaštite od požara u kojem nije dozvoljeno narušavane postojećih mjera zaštite od požara, uvažavajući granice požarnih sektora kao i granicu između dvorane i parter koja se stvara upotrebom čeličnog zastora,
- u cilju sprečavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu ili dijela građevine na drugi dio građevine te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara osigurati slobodan prostor oko građevina,
- dimnjake, dimovode i ložišne dijelove (kotlovnice) čistiti prema propisima i standardima koji važe za dimnjačarske usluge,
- omogućiti slobodan i siguran pristup svim vanjskim hidrantima.

### **Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima**

#### **Članak 63.**

U provođenju mjera zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima potrebno je:

- u glavnom razvodnom ormaru i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama postaviti jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima;
- za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe na mjestima izvan zone opasnosti od požara izvesti sklopke za daljinski isklup električne energije (IPR tipkala),
- upotrebljavati isključivo ispravne električne osigurače i instalacije,
- ispod svakog osigurača i sklopke postaviti oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač odnosno sklopka,
- prostor oko razvodnih ormara ostaviti slobodnim, a razvodne ormare zaključati kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama,
- na sklopkama za isključenje propisno označiti položaje uključeno-isključeno,
- svako rasvjetno tijelo zaštititi zaštitnom armaturom na propisani način,
- u prostorijama u kojima se koriste termoakumulacijske peći koristiti spajanje tzv. fiksnim priključkom,
- električne instalacije, uređaje i trošila izvesti, održavati i ispitivati na propisani način,
- u svim prostorijama sa zapaljivim i lako zapaljivim krutim tvarima izvesti vodonepropusnu ili sigurnosnu elektro-instalaciju,
- sve električne potrošače koji nakon redovne upotrebe ne moraju biti pod naponom isključiti iz napajanja električnom energijom.

### **Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama**

#### **Članak 64.**

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama obuhvaćaju obavezan pregled gromobranskih instalacija:

- poslije svakog popravka,
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,
- svake tri godine.

## **Mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja**

### **Članak 65.**

U provođenju mjera zaštite od požara na instalacijama grijanja potrebno je:

- opremu i instalacije održavati u ispravnom stanju, uz obvezne preglede i servisiranje od strane ovlaštenih osoba najmanje jedanput godišnje,

U provođenju mjera iz stavka 1. ovoga članka, osobito je zabranjeno:

- u kotlovnici upotrebljavati električna kuhala, električne grijalice s otvorenim grijačima, kalorifere, električne radijatore i druge slične uređaje i grijača tijela osim za u to posebno pripremljenim prostorijama i uz prethodnu dozvolu odgovorne osobe za zaštitu o požara.

## **Evakuacija**

### **Članak 66.**

Ulazi, izlazi i prolazi u objektima, evakuacijski putovi i stubišta, moraju uvijek biti slobodni za nesmetani prolaz. Vrata na izlazima iz objekata ne smiju se ničim zabraviti ili blokirati u radu.

U provođenju mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

- osigurati slobodan nesmetani prolaz na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima, vodeći računa da podne površine nemaju mehaničkih oštećenja i neravnina,
- izlaze i izlazne putove za evakuaciju vidljivo označiti na propisani način,
- putove evakuacije smjestiti tako da vode nezavisno na otvoren siguran prostor, uz propisno osiguranje rukohvata, ograda vrata i prozora.

### **Članak 67.**

U prostorima Muzeja, na putovima komunikacije, postavljaju se zidni planovi evakuacije.

## **Ostale mjere zaštite od požara**

### **Članak 68.**

Ostale mjere koje se provode u svrhu zaštite od požara su:

- zabrana pušenja u svim zatvorenim prostorima,
- zabrana rada sa zapaljivim tekućinama osim na mjestima i na način koji nije suprotan propisima o postupanju s tim tvarima, o čemu odobrenje izdaje odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara,
- propisno pohranjivanje materijala u čuvaonicama, arhivima i slično na način da se omogući nesmetani prolaz u slučaju intervencije.

### **Članak 69.**

Po završetku rada, zaposlenici su dužni isključiti sva trošila priključena na električnu mrežu, koja nisu predviđena da funkcioniraju izvan radnog vremena i prekontrolirati mjesto rada, kako bi se uvjerali da u njemu nije zaostao nekontrolirani izvor paljenja.

### **Članak 70.**

Papirna i ostala goriva ambalaža mora se odmah nakon korištenja ili obavljene radnje s njima ukloniti iz radnih prostora na za to predviđeno mjesto.

#### Članak 71.

Prilikom održavanja manifestacija zabranjuju se razne intervencije u prostorima koji su dati na privremeno ili povremeno korištenje, a koje narušavaju granice požarnih sektora, ugrožavaju evakuacijske puteve i narušavaju postojeći sustav zaštite od požara, bez prethodnih konzultacija sa osobom zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara i bez odobrenja ravnatelja Muzeja.

### I. PRILOZI PRAVILNIKU

#### Članak 72.

Prilozi Pravilniku su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara izdano od Ministarstva unutarnjih poslova RH,
- plan evakuacije i spašavanja

### I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 73.

Izmjene i dopune ovoga pravilnika donose se postupkom utvrđenim zakonom, kako je propisano i za ostale akte Muzeja.

#### Članak 74.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Mila Kožul, dipl. iur., v.r.